МУП ЖКХ Александровского округа

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование котельной	Адрес расположения котельной	Производство (по состоянию на 01.01.2025)		Передача (по состоянию на 01.01.2025)																			Примечание (указывается информация о причинах изменения производственных объектов)
			Наименование котлов	Установленная мощность по паспортам котлов, Гкал/ч	Исполнение	Количество подкачивающих насосных станций на балансе	Количество тепловых узлов на балансе	Подключенная нагрузка Гкал/ч	Протяженность в двухтрубном исчислении, км	Протяженность ТС с учетом коэффициентов	Протяженность тепловой сети с распределением по УСЛОВНЫМ диаметрам, с учетом коэффициентов, применяемых для двух- и четырехтрубных участков сетей													Материальная характеристика, м^2
											16,6	21,2	25	26,6	32	40	50	70	80	100	125	150	200		
1	Котельная № 9	Ставропольский край Александровский муниципальный округ с Круглолесское ул. Октябрьская 40/3	ТВГ-0,75,ТВГ-0,75,ТВГ-0,75	2,25	двухтрубная			0,626	0,0023	0,0023										0,0023				0,23	
2	Котельная № 22	Ставропольский край Александровский муниципальный округ с Круглолесское ул.Комсомольская 10 а	MICRO New 200, MICRO New 200	0,34	двухтрубная			0,277	0,0122	0,0122							0,0032			0,009				1,06	
3	Котельная № 23	Ставропольский край Александровский муниципальный округ с Калиновское ул.Глазкова 185/1	КСВ-2,9 , КСВ-2,9	5	двухтрубная			0,937	1,1676	1,1676							0,0285			0,5881		0,551		142,885	
4	Котельная № 24	Ставропольский край Александровский муниципальный округ х.Средний, ул.Школьная, 30	ТВГ-1,5 , ТВГ-1,5	2,58	двухтрубная			0,526	0,9496	0,9496						0,02	0,088		0,087	0,1046		0,65		120,12	
5	Котельная № 25	Ставропольский край Александровский муниципальный округ с.Северное, ул.Школьная 1а	У-5 , У-5	0,742	двухтрубная			0,334	0,006	0,006										0,006				0,6	
6	Котельная № 26	Ставропольский край Александровский муниципальный округ с.Саблинское, ул.Лещенко, 46а	MICRO New 150; MICRO New 150	0,26	двухтрубная			0,22	0,001	0,001										0,001				0,1	
7	Котельная № 27	Ставропольский край Александровский муниципальный округ х.Всадник, ул.60лет	MICRO New 250	0,215	двухтрубная			0,122	0,002	0,002										0,002				0,2	
8	Котельная № 28	Ставропольский край Александровский муниципальный округ пос.Новокавказский, ул.Кооперативная, 16	MICRO New 250	0,215	двухтрубная			0,196	0,1496	0,1496							0,0096			0,14				14,48	
9	Котельная № 29	Ставропольский край Александровский муниципальный округ с.Грушевское, ул.Гагарина, 65/2	MICRO New 150	0,13	двухтрубная			0,122	0,006	0,006										0,006				0,6	
10	Котельная № 31	Ставропольский край Александровский муниципальный округ с.Грушевское, ул.Ленина, 66/2	MICRO New 250	0,215	двухтрубная			0,182	0,006	0,006										0,006				0,6	
11	Котельная № 32	Ставропольский край Александровский муниципальный округ с.Грушевское, ул.Пролетарская 108/8	BAXI SLIM i 1.620 iN; BAXI SLIM i 1.620 iN	0,12	двухтрубная			0,106	0,001	0,001										0,001				0,1	
		Итого:		12,067				3,648	2,303	2,303	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,129	0,000	0,087	0,866	0,000	1,201	0,000	280,975	

СПРАВОЧНО:

1. В графе "Примечание" указывается информация о причинах изменения характеристик производственных объектов
2. Заполняются только белые ячейки. В случае наличия разных диаметров подающей и обратной сети, заполнение по максимальному значению. Представляемая информация должна соответствовать 1-ТЕП, а также электронным шаблонам ЕИАС. При наличии иных диаметров добавить столбцы (до столбца "200").
3. Количество тепловых узлов (тепловыми узлами считаются центральные, групповые тепловые пункты, узлы присоединения жилых, общественных и промышленных зданий, требующие контроля и регулирования со стороны организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя).
4. Подкачивающие насосные станции, предназначенные для перекачки сетевой воды, расположены на магистральных тепловых сетях и находятся на балансе организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

5.1. Формула пересчета мощности паровых котлов (т/час) в мощность в Гкал/ч:
Q= G*(Iп - Iпв)*0,001=(Гкал/ч), где G - расход пара т/ч, Iп - энтальпия пара, 662,3 ккал/кг, Iп - энтальпия питательной воды, 50 ккал/кг.
5.2. Формула пересчета мощности котлов (кВт) в мощность Гкал/ч:

И.о директора МУП ЖКХ Александровского округа _____ А.В Семёнов

(подпись)