

ОТЧЕТ
о фактических показателях надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения за 2024 год.
МУП ЖКХ Александровского округа
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Фактические показатели					Отклонение (гр.5-гр.6.)
		Межотопительный период	Отопительный период	Год	Плановые показатели		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Показатели надежности объектов теплоснабжения						
1.1.	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации	0	0	0	0	0	
1.1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях	0	0	0	0	0	
1.1.2.	Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км	0	2,3033	2,3033	2,3033	0	

1	2	3	4	5	6	7
1	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации					
1.2.	прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации	0	0	0	0	0
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	0	0	0	0	0
1.2.2.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час	2,25	12,07	12,07	12,07	0
2.	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения					
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал	18,61	131,58	127,81	154,71	-26,9
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей	0,123	2,935	3,058	1,423	+1,635
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	34,73	826,07	860,81	810,50	+50,31

Пояснения регулируемой организации о причинах отклонений фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения от установленных плановых значений

И.о директора МУП ЖКХ Александровского округа

А.В.Семёнов

